

**ANÁLISES FÍSICO - QUÍMICOS  
MÉDIA MENSAL – MAIO/2019**

<b>PARÂMETROS</b>	<b>VMP</b>	<b>ÁGUA TRATADA</b>
ASPECTO	Límpido	Límpido
ODOR	Nenhum	Nenhum
COR	15Pt/Co	2,8
TURBIDEZ	5,0 unt	0,09
ALCAL. CARBONATO	120,0 mg/l	0,00
ALCAL. BICARBONATO	250,0 mg/lZ	21,25
ALCAL. HIDRÓXIDO	0,0 mg/l	0,0
ALUMINA RESIDUAL	0,2 mg/l	0,011
CLORETO	200,0 mg/l	25,12
CORO RESIDUAL	Min 0,25 mg/l	1,2
DUREZA	200,0 mg/l	10,5
FENÓIS	0,001 mg/l	0,0
FERRO	0,30 mg/l	0,0025
FLUORETO	0,60 a 0,80 mg/l	0,78
FOSFATO	0,01 mg/l	0,010
GÁS CARBONICO	20,0 mg/l	2,00
MANGANÊS	0,1 mg/l	0,025
OXIGÊNIO CONSUMIDO	3,5 mg/l	2,80
OXIGÊNIO DISSOLVIDO	Min 6,5 mg/l	7,5
PH	6,0 a 9,0	7,24
SULFATO	200,0 mg/l	7,0
NITRITO	1,0 mg/l	0,011
NITRATO	10,0 mg/l	0,90
SÍLICA	200,0 mg/l	25,00
D.B.O	Mg/l	0,0
D.Q.O	Mg/l	1,70
MICROSISTINA	1,0 ug/L	<0,50

Chuvas em Maio

36,2 mm