

**ANÁLISES FÍSICO - QUÍMICOS
MÉDIA MENSAL - ABRIL/2020**

PARÂMETROS	VMP	ÁGUA TRATADA
ASPECTO	Límpido	Límpido
ODOR	Nenhum	Nenhum
COR	15Pt/Co	2,53
TURBIDEZ	5,0 unt	0,10
ALCAL. BICARBONATO	250,0 mg/lZ	19,66
ALUMINA RESIDUAL	0,2 mg/l	0,00
CLORETO	200,0 mg/l	29,96
CLORO RESIDUAL	Min 0,25 mg/l	1,17
DUREZA	200,0 mg/l	25,66
FERRO	0,30 mg/l	0,000
FLUORETO	0,60 a 0,80 mg/l	0,76
GÁS CARBONICO	20,0 mg/l	3,30
MANGANÊS	0,1 mg/l	0,041
OXIGÊNIO DISSOLVIDO	Min 6,5 mg/l	8,16
PH	6,0 a 9,0	7,27
SULFATO	200,0 mg/l	5,66
NITRITO	1,0 mg/l	0,007
NITRATO	10,0 mg/l	1,40
SÍLICA	200,0 mg/l	18,00
D.B.O	Mg/l	1,10
D.Q.O	Mg/l	1,61
MICROSISTINA	1,0 ug/L	0,45

Chuvas em Abril

0,00 mm