



- ESPECIFICAÇÕES:
- DIMENSÕES EM MM, EXCETO ONDE INDICADO.
  - CONEXÕES PARAFUSADAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR.
  - BASE DO DECANTADOR EM AÇO CARBONO COM REVESTIMENTO DE PROTEÇÃO À CORROSÃO.
  - ALTERNATIVAMENTE PODERÁ SER FABRICADO EM CHAPA DE POLIPROPILENO DESDE QUE GARANTIDA A RESISTÊNCIA MECÂNICA.

8						AUTOR DO PROJETO	ENGº CIVIL	FOLHA
7						ANTONIO CARLOS SACILOTTO	CREA - 0600285751	R. 12
6						ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE QUILOMBO		
5						CODEN - NOVA ODESSA - 3ª FASE		
4						OBRA:	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE NOVA ODESSA	
3						TÍTULO:	BASE DO DECANTADOR	
2								
1								
▽								
Nº								
DESENHO:						APROVAÇÃO	DATA	
						AUTOR DO PROJETO		
						APROVAÇÃO:		