

**ANÁLISES FÍSICO - QUÍMICOS
MÉDIA MENSAL – DEZEMBRO/2019**

<i>PARÂMETROS</i>	<i>VMP</i>	<i>ÁGUA TRATADA</i>
ASPECTO	Límpido	Límpido
ODOR	Nenhum	Nenhum
COR	15Pt/Co	3,00
TURBIDEZ	5,0 unt	0,10
ALCAL. BICARBONATO	250,0 mg/lZ	20,66
ALUMINA RESIDUAL	0,2 mg/l	0,003
CLORETO	200,0 mg/l	29,30
CORO RESIDUAL	Min 0,25 mg/l	1,08
DUREZA	200,0 mg/l	19,33
FERRO	0,30 mg/l	0,000
FLUORETO	0,60 a 0,80 mg/l	0,73
FOSFATO	0,01 mg/l	0,010
GÁS CARBONICO	20,0 mg/l	3,50
MANGANÊS	0,1 mg/l	0,028
OXIGÊNIO DISSOLVIDO	Min 6,5 mg/l	7,50
PH	6,0 a 9,0	7,42
SULFATO	200,0 mg/l	7,33
NITRITO	1,0 mg/l	0,005
NITRATO	10,0 mg/l	1,20
SÍLICA	200,0 mg/l	23,00
D.B.O	Mg/l	1,00
D.Q.O	Mg/l	1,5
MICROSISTINA	1,0 ug/L	0,50

Chuvas em Dezembro

140,30 mm