

## RELATÓRIO MENSAL DA QUALIDADE DA ÁGUA JULHO/2020

<b>PARÂMETROS</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>VMP <sup>(1)</sup></b>	<b>RESULTADO</b>
<b>ASPECTO</b>	-----	<b>Límpido</b>	Límpido
<b>ODOR</b>	-----	<b>Nenhum</b>	Nenhum
<b>COR</b>	<b>UH <sup>(2)</sup></b>	<b>15</b>	2,17
<b>TURBIDEZ</b>	<b>UNT <sup>(3)</sup></b>	<b>5,0</b>	0,15
<b>ALCAL. BICARBONATO</b>	<b>mg/l</b>	<b>250,0</b>	20,25
<b>ALUMINA RESIDUAL</b>	<b>mg/l</b>	<b>0,2</b>	0,003
<b>CLORETO</b>	<b>mg/l</b>	<b>200,0</b>	27,37
<b>CORO RESIDUAL</b>	<b>mg/l</b>	<b>Min 0,25</b>	1,25
<b>DUREZA</b>	<b>mg/l</b>	<b>200,0</b>	27,00
<b>FERRO</b>	<b>mg/l</b>	<b>0,30</b>	0,002
<b>FLUORETO</b>	<b>mg/l</b>	<b>0,60 a 0,80</b>	0,76
<b>MANGANÊS</b>	<b>mg/l</b>	<b>0,1</b>	0,001
<b>OXIGÊNIO DISSOLVIDO</b>	<b>mg/l</b>	<b>Min 6,5</b>	8,6
<b>PH</b>	-----	<b>6,0 a 9,0</b>	7,33
<b>SULFATO</b>	<b>mg/l</b>	<b>200,0</b>	3,75
<b>NITRITO</b>	<b>mg/l</b>	<b>1,0</b>	0,007
<b>NITRATO</b>	<b>mg/l</b>	<b>10,0</b>	1,47
<b>CONDUTIVIDADE</b>	<b>µS/cm</b>	<b>**</b>	133
<b>COLIFORMES TOTAIS</b>	<b>NMP/100 mL</b>	<b>Ausente em 95%</b>	Ausente
<b>ESCHERICHIA COLI</b>	<b>NMP/100 mL</b>	<b>Ausente</b>	Ausente
<b>BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS</b>	<b>UFC/mL <sup>(4)</sup></b>	<b>500</b>	0,0
Volume de chuvas registradas em Julho 7,8 mm			