

**ANÁLISES FÍSICO - QUÍMICOS
MÉDIA MENSAL – JUNHO/2019**

PARÂMETROS	VMP	ÁGUA TRATADA
ASPECTO	Límpido	Límpido
ODOR	Nenhum	Nenhum
COR	15Pt/Co	1,76
TURBIDEZ	5,0 unt	0,10
ALCAL. CARBONATO	120,0 mg/l	0,00
ALCAL. BICARBONATO	250,0 mg/lZ	13,66
ALCAL. HIDRÓXIDO	0,0 mg/l	0,00
ALUMINA RESIDUAL	0,2 mg/l	0,00
CLORETO	200,0 mg/l	21,80
CORO RESIDUAL	Min 0,25 mg/l	1,10
DUREZA	200,0 mg/l	10,3
FENÓIS	0,001 mg/l	0,0
FERRO	0,30 mg/l	0,00
FLUORETO	0,60 a 0,80 mg/l	0,71
FOSFATO	0,01 mg/l	0,010
GÁS CARBONICO	20,0 mg/l	3,00
MANGANÊS	0,1 mg/l	0,024
OXIGÊNIO CONSUMIDO	3,5 mg/l	2,50
OXIGÊNIO DISSOLVIDO	Min 6,5 mg/l	8,00
PH	6,0 a 9,0	7,13
SULFATO	200,0 mg/l	7,33
NITRITO	1,0 mg/l	0,010
NITRATO	10,0 mg/l	1,1
SÍLICA	200,0 mg/l	20,15
D.B.O	Mg/l	0,0
D.Q.O	Mg/l	2,5
MICROSISTINA	1,0 ug/L	<0,50

Chuvas em Junho

18,4 mm