

**ANÁLISES FÍSICO - QUÍMICOS  
MÉDIA MENSAL – JUNHO/2020**

<b>PARÂMETROS</b>	<b>VMP</b>	<b>ÁGUA TRATADA</b>
ASPECTO	Límpido	Límpido
ODOR	Nenhum	Nenhum
COR	15Pt/Co	2,52
TURBIDEZ	5,0 unt	0,10
ALCAL. BICARBONATO	250,0 mg/l	18,25
ALUMINA RESIDUAL	0,2 mg/l	0,008
CLORETO	200,0 mg/l	28,62
CLORO RESIDUAL	Min 0,25 mg/l	1,24
DUREZA	200,0 mg/l	24,75
FERRO	0,30 mg/l	0,000
FLUORETO	0,60 a 0,80 mg/l	0,71
GÁS CARBONICO	20,0 mg/l	2,80
MANGANÊS	0,1 mg/l	0,002
OXIGÊNIO DISSOLVIDO	Min 6,5 mg/l	8,2
PH	6,0 a 9,0	7,37
SULFATO	200,0 mg/l	4,75
NITRITO	1,0 mg/l	0,007
NITRATO	10,0 mg/l	1,60
SÍLICA	200,0 mg/l	18,00
D.B.O	Mg/l	1,10
D.Q.O	Mg/l	1,20
MICROSISTINA	1,0 ug/l	0,45

Chuvas em junho

49,3 mm

**Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa**

Rua Eduardo Leekning, 550 - Jd. Bela Vista, Nova Odessa/SP - CEP: 13.385-016  
Contato: 0800 771 1195 - (19) 3476-8500 - sac@coden.com.br  
CNPJ: 48.832.398/0001-59 - IE: 482.013.889.118