


REV.	DESCRIÇÃO	ELAB.	VER.	APR.
0	EMISSÃO INICIAL	07/10/16 NCJ	07/10/16 LMG	07/10/16 LAF
1	INSERIDO RESPONSÁVEL TÉCNICO	10/12/16 NCJ	10/12/16 LMG	10/12/16 LAF



10	32	PARAFUSO E PORCA SEXT. EMENDA FLANGE/VALVULA DN150 Ø20 X 190				-
9	25	ARRUELA (JUNTA DE VEDAÇÃO) PARA EMENDA ENTRE FLANGES DN150				-
8	176	PARAFUSO E PORCA SEXT. EMENDA ENTRE FLANGES DN150 Ø20 X 90				-
7	8 cj	JUNTA MECANICA PARA UNIÃO (CONTRA FLANGE/ANEL DE BORRACHA/PARAFUSOS) DN200				-
6	4	VÁLVULA BORBOLETA WAFER COM ACIONAMENTO ELETRICO PN10 – DN200	FoFo			-
5	2	TE COM FLANGES PN10 – DN200		FoFo		-
4	4	TOCO COM FLANGES PN10 – DN200 X 250mm		FoFo		-
3	2	JUNÇÃO 45° COM FLANGES PN10 – DN200 X DN200		FoFo		-
2	9	CURVA 90° COM FLANGES PN10 – DN200		FoFo		-
1	36,0m	TUBO COM FLANGES PN10 – DN200			FoFo	-
ITEM	N. PEÇAS	DESCRIÇÃO	MATERIAL	REF. DES.	MODELO	PESO



ECOLOGIC
TECNOLOGIA NO TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES

A ECOLOGIC MANTERÁ SEMPRE O DIREITO DE PROPRIEDADE DESTES DESENHO E ANEXOS CONFIADOS AO DESTINATÁRIO. ELES NÃO DEVEM SER COPIADOS, REPRODUZIDOS, COMUNICADOS, E/OU POSTOS A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS, SEM NOSSA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO, CONFORME LEI Nº5772/71. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS DE ACORDO COM A LEI Nº5998/73.

PROJ. N°: 16919

CLIENTE : CODEN – CIA DESENVOLVIMENTO NOVA ODESSA

DATA	RUBRICA	TÍTULO : ETA 150 m3/h FLOCULADOR/DECANTADOR/FILTRO LINHA DE RETROLAVAGEM ÁGUA FILTRADA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	
DES. 07/10/16	NCJr			
VER. 07/10/16	LMG			
APR. 07/10/16	LAF			
ESCALA	PADRÃO		EVERTON DOS SANTOS SILVA CREA/SP: 5063010345 ART: 92221220161176245	
S/ ESCALA	A3		DESENHO N° T-A3-16919-06	REV. 1