



TABELA DE BOCAIS			
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	DES. NÚMERO
01	01	BOCAL 8" - ENTRADA ETA	M-A4-16919-01-0
02	01	BOCAL 6" - ENTRADA ETA	M-A4-16919-02-0
03	04	BOCAL 4" - DRENO FLOCULADORES	M-A4-16919-03-0
04	02	BOCAL 10" - AMPLIAÇÃO DECANTADOR	M-A4-16919-04-0
05	02	BOCAL 12" - SAÍDA RETROLAVAGEM	M-A4-16919-05-2
06	04	BOCAL 6" - DESCARTE LODO DECANTADOR	M-A4-16919-06-0
07	02	BOCAL 6" - ENTRADA FLOCULADOR	M-A4-16919-07-1
08	04	BOCAL 420 x 420 - ENTRADA DISTRIBUIDOR	M-A3-16919-01-0
09	02	BOCAL 20" x 8" - SAÍDA FILTRO	M-A3-16919-02-0
10	02	BOCAL 12" - SAÍDA DOS DECANTADORES	M-A4-16919-08-0

INSERIDO RESPONSÁVEL TÉCNICO		N.C.Jr	L.M.G	L.A.F
08/12/16		08/12/16	08/12/16	08/12/16
REVISADO A LARGURA DO POÇO PARA ALIMENTAÇÃO E RECEBIMENTO DA RETROLAVAGEM DOS FILTROS.		N.C.Jr	L.M.G	L.A.F
04/10/16		04/10/16	04/10/16	04/10/16
REVISADO REGIÃO DOS FILTROS COM A INCLUSÃO DE UM POÇO PARA ALIMENTAÇÃO E RECEBIMENTO DA RETROLAVAGEM DOS FILTROS DE ACORDO COM COMENTÁRIOS E CROQUIS ENVIADOS PELA CODEN.		N.C.Jr	L.M.G	L.A.F
29/09/16		29/09/16	29/09/16	29/09/16
REVISÃO GERAL		N.C.Jr	L.M.G	L.A.F
29/09/16		29/09/16	29/09/16	29/09/16
REV.	DESCRIÇÃO	ELAB.	VER.	APR.
PROJ. N°: 16919				
CLIENTE: CODEN - CIA DESENVOLVIMENTO NOVA ODESSA				
TÍTULO: GUIA CIVIL				
ETA 150 m3/h				
FLOCULADOR/DECANTADOR/FILTRO				
DES.	DATA	RUBRICA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	
VER.	05/09/16	N.C.Jr	EVERTON DOS SANTOS SILVA	
APR.	05/09/16	L.M.G	CREA/SP: 5063010345	
ESCALA	1:50	PADRÃO A1	ART: 92221220161176245	
			DESENHO N°	REV.
			C-A1-16919-01	7