




ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MAT.	BARRILETE DE SUÇÃO	
					Ø	L=
1	3	PÇ	CURVA 90° COM FLANGES	FoFo	Ø400	—
2	2	PÇ	REDUÇÃO CONCÊNTRICA Ø400/Ø350	FoFo		—
3	1	PÇ	TEE COM FLANGES	FoFo		—
4	3	PÇ	REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES E VOLTANTE	FoFo		—
5	2	PÇ	VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA	FoFo		—
6	1	PÇ	TUBO COM FLANGES PN 10	FoFo	Ø450	1,00
7	2	PÇ	TOCO COM FLANGES PN 10	FoFo		0,50
8	1	PÇ	TUBO COM FLANGES PN 10	FoFo		5,00
9	4	PÇ	TUBO COM FLANGES PN 10	FoFo		2,00
10	6	PÇ	TUBO COM FLANGES PN 10	FoFo		5,00
11	2	PÇ	CURVA 90° COM FLANGES	FoFo	Ø450	—
12	2	PÇ	TUBO COM FLANGES PN 10	FoFo		3,00
13	2	PÇ	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO	FoFo		—




PLANTA BAIXA BOMBAS SUÇÃO
ESC 1:100




CORTE B-B
ESC 1:100



CORTE A-A
ESC 1:100



ESQUEMA DO PIPE RACK
ESC 1:100



FACHADA
ESC 1:100

PROJETO COMPLETO

FOLHA
01/01

TÍTULO:
CASA DAS INSTALAÇÕES DA TUBULAÇÃO DE SUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

PREFEITO:
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

DATA ULTIMA REVISÃO ABRIL/2019	ESCALA: indicadas	ART nº 28027230161333348
-----------------------------------	----------------------	-----------------------------

PROPRIETÁRIO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA
RICARDO ONGARO
DIRETOR PRESIDENTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA
REAN GUSTAVO SOBRINHO
CREA : 5070030156
GERENTE TÉCNICO OPERACIONAL

CODEN



Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa
Empresa da Prefeitura

ANOTAÇÕES E APROVAÇÕES