

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MATERIAL
9	15	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA DN 32	PVC
8	4	ADAPTADOR PARA MANGUEIRA ROSCA DN 1" X MANGUEIRA	PVC
7	1	TEE 90° ROSCÁVEL DN 1"	PVC
6	3	REGISTRO ESFERA VS ROSCAVEL DN 1"	PVC
5	9	NIPLE ROSCAVEL DN 1"	PVC
4	4	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA DN 1" X DN 32	PVC
3	1	TEE 90° SOLDÁVEL DN 32	PVC
2	12	JOELHO 90° SOLDÁVEL DN 32	PVC
1	59,63m	TUBO PVC MARROM SOLDÁVEL DN 32 X 7,5m.c.a.	PVC

ANOTAÇÕES:

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RICARDO ONGARO
DIRETOR PRESIDENTE

REAN GUSTAVO SOBRINHO
GERENTE TÉCNICO OPERACIONAL
ART: 28027230190518744

CODEN

Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa
Serviço municipal de água e esgoto

LINHA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO - TANQUE DE CONTATO INTERLIGAÇÃO DE QUÍMICOS

LOCAL:
ETA 150 m³/h - LABORATÓRIO/ ESTOQUE DE QUIMICOS

PROPRIETARIO:
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

PREFEITO:	DATA:	ESCALA:	DESENHISTA:
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA	ABRIL/2019	SEM ESCALA	THIAGO S. RODRIGUES

FOLHA= A2