



Reinaldo Formaggio <rformaggio@coden.com.br>

Solicitação de esclarecimento - Pregão nr. 005/2018 CODEN

Vendas2 <Vendas2@laosp.br>

21 de dezembro de 2018 15:36

Para: "Reinaldo Formaggio (rformaggio@coden.com.br)" <rformaggio@coden.com.br>

Cc: Ricardo Graneli Moreira <ricardomoreira@laosp.br>, Glaucia do Santos Tavares <glauciatavares@laosp.br>

Boa tarde

Vimos através deste solicitar os esclarecimentos abaixo:

- 1) Os medidores volumétricos em questão deverão ser cotados com o comprimento de 115mm ou 190mm?
- 2) O edital menciona que o medidor deverá ser cotado com dispositivo de regulagem. Este tipo de dispositivo não se aplica a medidores volumétricos, podemos desconsiderar este item ?
- 3) Com relação ao testes a serem realizados nos medidores, o prazo aproximado para um ensaio de desgaste acelerado com 400 horas em Qmax demanda aproximadamente 17 dias, o prazo de entrega poderá ser alterado para 45 dias ?

Agradecemos a atenção e ficaremos no aguardo de um breve retorno, via email.

At.



Regiane Helena Oliveira

Analista de Vendas

Av. Dr. Mauro Lindenberg Monteiro, 1003

Parque Industrial Anhanguera – Osasco – Cep: 06278-010

Tel: (11)3658-5215

Fax: (11) 3658-5229

www.laosp.com.br



Reinaldo Formaggio <rformaggio@coden.com.br>

Solicitação de esclarecimento - Pregão nr. 005/2018 CODEN

Caroline Pavan <cpavan@coden.com.br>

28 de dezembro de 2018 13:54

Para: Vendas2@laosp.br

Cc: Eric Padela <epadela@coden.com.br>, Reinaldo Formaggio <rformaggio@coden.com.br>, Paula Ulbach <paulaulbach@coden.com.br>

Regiane, boa tarde!

1) Os medidores volumétricos em questão deverão ser cotados com o comprimento de 115mm ou 190mm?

Deverão ser cotados medidores com 115 mm.

2) O edital menciona que o medidor deverá ser cotado com dispositivo de regulagem. Este tipo de dispositivo não se aplica a medidores volumétricos, podemos desconsiderar este item ?

Este item pode ser desconsiderado.

3) Com relação ao testes a serem realizados nos medidores, o prazo aproximado para um ensaio de desgaste acelerado com 400 horas em Qmax demanda aproximadamente 17 dias, o prazo de entrega poderá ser alterado para 45 dias ?

O ensaio de desgaste, assim como outros exigidos na Norma Interna, será realizado pelo laboratório acreditado ou rastreado, indicado pela CODEN, portanto, o lote dos medidores deverá ser entregue na CODEN para que nossa equipe possa retirar as amostras aleatoriamente e então enviar ao laboratório para os testes. Com isso, manteremos os 30 dias da data de entrega.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

At.te

Caroline Pavan
CODEN - Serviço Municipal de Água e Esgoto
(19) 3476-8500
www.coden.com.br