

**ANÁLISES FÍSICO - QUÍMICOS  
MÉDIA MENSAL – SETEMBRO/2019**

<i>PARÂMETROS</i>	<i>VMP</i>	<i>ÁGUA TRATADA</i>
ASPECTO	Límpido	Límpido
ODOR	Nenhum	Nenhum
COR	15Pt/Co	1,82
TURBIDEZ	5,0 unt	0,10
ALCAL. BICARBONATO	250,0 mg/lZ	19,00
ALUMINA RESIDUAL	0,2 mg/l	0,02
CLORETO	200,0 mg/l	24,75
CORO RESIDUAL	Min 0,25 mg/l	1,16
DUREZA	200,0 mg/l	20,75
FERRO	0,30 mg/l	0,000
FLUORETO	0,60 a 0,80 mg/l	0,70
FOSFATO	0,01 mg/l	0,010
GÁS CARBONICO	20,0 mg/l	4,00
MANGANÊS	0,1 mg/l	0,024
OXIGÊNIO DISSOLVIDO	Min 6,5 mg/l	8,53
PH	6,0 a 9,0	7,52
SULFATO	200,0 mg/l	7,00
NITRITO	1,0 mg/l	0,004
NITRATO	10,0 mg/l	1,00
SÍLICA	200,0 mg/l	20,00
D.B.O	Mg/l	1,50
D.Q.O	Mg/l	1,0
MICROSISTINA	1,0 ug/L	0,3

Chuvas em Setembro

34,5 mm