

### Relatório de Tratamento de Efluentes ETE Quilombo - Ref.: Abril/2021

Volume de Efluente Tratado: 199.584,00 m<sup>3</sup>/mês  
 Volume (média dia): 6.652,8 m<sup>3</sup>/dia  
 Volume (médio): 77,00 L/s

#### Média Mensal

Parâmetro	Efluente Bruto	Efluente Tratado	Eficiência Média (%)	Decreto 8468/76 art. 18	Conama 357/05
Turbidez	676	64,50	90,4%		≤ 100
Cor	1986	549	72,35%		
Alcalinidade	212	237	*		
Condutividade	642	707	*		
T(°C)	25,31	25,66	Ok	< 40°C	
pH	6,83	6,91	Ok	5 à 9	6 à 9
NO <sub>2</sub>	<0,61	<0,61	*		1
NO <sub>3</sub>	<0,45	<0,45	*		10
NH <sub>3</sub> -N	38,2	37,6	*		
P Total (mg/L)	4,6	0,99	*		≤0,050
DQO (mg/L)	563,4	64,9	88,5%		
DBO (mg/L)	364,0	16	95,6%	< 60 mg/L	≤ 5
Resíduo Sed. (ml/L)	19,9	0,26	Ok	< 1,0 mL/L	
Oxigênio Dissolvido (O.D) (mg/L)	1,06	7,33	Ok	≥ 4	
Coliformes Termotolerantes (N.M.P/100)	1,6x 10 <sup>6</sup>	5,4x 10 <sup>5</sup>	66,2%		≤ 1000

#### Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa

Rua Eduardo Leekning, 550 - Jd. Bela Vista, Nova Odessa/SP - CEP: 13.385-016  
 Contato: 0800 771 1195 - (19) 3476-8500 - sac@coden.com.br  
 CNPJ: 48.832.398/0001-59 - IE: 482.013.889.118