

## RELATÓRIO MENSAL DA QUALIDADE DA ÁGUA ABRIL/2021

<i>PARÂMETROS</i>	<i>UNIDADE</i>	<i>VMP<sup>(1)</sup></i>	<i>RESULTADO</i>
ASPECTO	-----	Límpido	Límpido
ODOR	-----	Nenhum	Nenhum
COR	UH <sup>(2)</sup>	15	3,51
TURBIDEZ	UNT <sup>(3)</sup>	5,0	0,15
ALCAL. BICARBONATO	mg/l	250,0	27,66
ALUMINA RESIDUAL	mg/l	0,2	0,00
CLORETO	mg/l	200,0	26,30
CORO RESIDUAL	mg/l	Min 0,25	1,10
DUREZA	mg/l	200,0	33,33
FERRO	mg/l	0,30	0,00
FLUORETO	mg/l	0,60 a 0,80	0,61
MANGANÊS	mg/l	0,1	0,000
OXIGÊNIO DISSOLVIDO	mg/l	Min 6,5	7,83
PH	-----	6,0 a 9,0	7,50
SULFATO	mg/l	200,0	2,00
NITRITO	mg/l	1,0	0,009
NITRATO	mg/l	10,0	1,43
CONDUTIVIDADE	µS/cm	**	140,30
COLIFORMES TOTAIS	NMP/100 mL	Ausente em 95%	Ausente
ESCHERICHIA COLI	NMP/100 mL	Ausente	Ausente
BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	UFC/mL <sup>(4)</sup>	500	0,03

O volume de chuvas registradas em Abril foi de 17,10 mm

- (1) Valor Máximo Permitido  
 (2) Unidade Hazen (mg Pt-Co/L)  
 (3) Unidade de Turbidez  
 (4) Unidade Formadora de Colônias  
 (\*\*) VMP sem comparativo

### Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa

Rua Eduardo Leekning, 550 - Jd. Bela Vista, Nova Odessa/SP - CEP: 13.385-016  
 Contato: 0800 771 1195 - (19) 3476-8500 - sac@coden.com.br  
 CNPJ: 48.832.398/0001-59 - IE: 482.013.889.118