

Relatório de Tratamento de Efluentes ETE Quilombo - Ref.: Outubro/2022

Volume de Efluente Tratado: 246. 517,95 m³/mês
 Volume (média dia): 7.952,19 m³/dia
 Volume (médio): 92,03 L/s

Média Mensal

Parâmetro	Efluente Bruto	Efluente Tratado	Eficiência Média (%)	Decreto 8468/76 art. 18	Conama 357/05
Turbidez	800	31	96,12%		≤ 100
Cor	20545	25	99,87%		
Alcalinidade	239,95	170,48	*		
Condutividade	825	690	*		
T(°C)	26	27	Ok	< 40°C	
pH	6,97	6,9	Ok	5 à 9	6 à 9
NO ₂	<0,015	<0,015	*		1
NO ₃	28,85	0,50	*		10
NH ₃ -N	87,6	10,74	*		
P Total (mg/L)	52,65	1,85	*		≤0,050
DQO (mg/L)	1043	66	93,67%		
DBO (mg/L)	517	9	98,26%	< 60 mg/L ou 80%	≤ 5
Resíduo Sed. (ml/L)	<0,1	<0,1	Ok	< 1,0 mL/L	
Oxigênio Dissolvido (O.D) (mg/L)	0,2	5,7	Ok	≥ 4	
Coliformes Termotolerantes (N.M.P/100)	2,3x 10 ⁶	1,8 x10 ²	99,92%		≤ 1000

Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa

Rua Eduardo Leekning, 550 - Jd. Bela Vista, Nova Odessa/SP - CEP: 13.385-016
 Contato: 0800 771 1195 - (19) 3476-8500 - sac@coden.com.br
 CNPJ: 48.832.398/0001-59 - IE: 482.013.889.118